

Федеральная Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в
городе Миллерово

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67. ИНН/КПП 6167080156/614902001
ОКПО 73316538, ОКВЭД 85.14.5, р/с 40503810100001000040 в РКЦ г. Миллерово, БИК 046015001, л/с 20586U64550.
телефон, факс 2-03-74, (86385-2-03-74)

Адрес места фактической деятельности филиала: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, д. 3
тел. 8(863-85)2-03-74, факс. 8(863-85)2-03-74 E-mail: cgseu@millerovo.donpac.ru

АТТЕСТАТ

№ РОСС RU.0001.511502

от 06.06.2014г

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово
Ульянова Л.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№50-Б от 22.01.2016г.

1. Наименование предприятия, организация (заявитель):

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской обл. в г. Миллерово,
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах.

2. Юридический адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я, Линия, 67.

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Вода питьевая, отобранная из артскважины №1643 МУП Весеннинское ПП ЖКХ, Ростовская
область, Тарасовский район, 2,1 км к югу от поселка Весенний.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

5. Акт отбора № 01.19-55/8

Время и дата отбора: 10:15 18.01.2016г.

Ф.И.О., должность: Шопина Г.Г., помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: служебным автотранспортом, в термическом контейнере с охлаждающими
вкладышами ($t+4^{\circ}\text{C}$), в печатанном виде

Доставлен в ИЛЦ: 12:15 18.01.2016г.

6. Дополнительные сведения:

Оперативный мониторинг (поручение № 24-02/6 от 14.01.2016г, срок до 01.02.2016г).

7. НД на метод отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458;2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

8. НД на продукцию:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и
изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования»

Код образца (пробы): 180116БС0050

Общее количество страниц: 2

Страница: 1

«Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на метод исследований
Микробиологические исследования:				
Образец поступил: 12:15 18.01.2016г. Код: 180116BC0050				
Регистрационный № в журнале: 6 № протокола испытаний 50 -Б				
Определяемые показатели:				
1	Общее микробное число	9 КОЕ /1мл	Не более 50 КОЕ в 1 мл.	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены КОЕ в 100 мл.	Отсутствие КОЕ в 100 мл.	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические исследования (испытания):				
Образец поступил: 12:15 18.01.2016г. Код: 180116BC0050				
Регистрационный № в журнале: 3 № протокола испытаний 50 -Б				
Определяемые показатели:				
1	Запах 20 ⁰ /60 ⁰	0/0 б	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 б	не более 2 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	9,90± 2,97 ⁰	не более 20 ⁰	ГОСТ 31868-2012 (ISO 7887:2011,NEQ)
4	Мутность	0,85±0,09 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	7,2 ± 0,2 ед рН	в пределах 6-9 ед рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97(изд.2004г)
6	Сухой остаток	912,0± 12,8 мг/дм ³	не более 1000 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	1,2± 0,2 мг/дм ³	не более 5,0мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(изд.2012г)
8	Аммиак	0,050±0,005 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
9	Нитриты	0,0040±0,0004 мг/дм ³	не более 3,3 мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
10	Нитраты	5,0 ± 0,7 мг/дм ³	не более 45,0 мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
11	Общая жесткость	6,8 ± 1,0 ⁰ Ж	не более 7,0 ⁰ Ж	ГОСТ 31954-2012 (ISO 6059:1984,NEQ) (ISO 7980:1986,NEQ)
12	Хлориды	148,0±1,4 мг/дм ³	не более 350,0мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
13	Железо	0,18± 0,04 мг/дм ³	не более 0,3 мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
14	Сульфаты	204,0 ± 18,4 мг/дм ³	не более 500,0мг/дм ³	ГОСТ Р 52964-08
15	Марганец	0,036± 0,018 мг/дм ³	не более 0,1 мг/дм ³	ГОСТ 4974-72
16	Фтор	0,34 ± 0,04 мг/дм ³	не более 1,2 мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
17	Свинец	0,004 ± 0,001 мг/дм ³	не более 0,01 мг/дм ³	ГОСТ 18293-72
18	ГХЦТ и его изомеры	Менее 0,0001 мг/дм ³	не более 0,02 мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996,NEQ)
19	2,4-Д	Менее 0,0001 мг/дм ³	не более 0,5 мг/дм ³	МУК 4.1.2270-07
20	ДДТ и его метаболиты	Менее 0,0001 мг/дм ³	не более 0,1 мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996,NEQ)
Ответственный за оформление данного протокола: техник, Чуваева Д.М. Руководитель испытательной лаборатории: Лазаренко Ю.Г.				
			Общее количество страниц: 2	Страница: 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ГОРОДЕ МИЛЛЕРОВО

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 344019, Ростов-на-Дону, 7-Я ЛИНИЯ 67,

тел. 8(863)251-04-92, факс. 8(863)251-02-76 E-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН КПП 6167080156/ 614902001

Адрес места фактической деятельности филиала: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, д. 3
тел. 8(863-85)2-03-74, факс. 8(863-85)2-03-74 E-mail: master@millerovo.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица

в реестр 24.04.2015г

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Миллерово

« 22 » 01 2016 г. Л.В. Ульянова

Заключение

к протоколу лабораторных испытаний

№ 50-Б от 22.01.2016г.

Проба воды питьевой, отобранная из артскважины №1643 МУП Весеннинское ПП ЖКХ, Ростовская область, Тарасовский район, 2,1 км к югу от поселка Весенний соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ГН 2.1.5.2280-07 «Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по исследованным санитарно-химическим показателям

Проба воды питьевой, отобранная из артскважины №1643 МУП Весеннинское ПП ЖКХ, Ростовская область, Тарасовский район, 2,1 км к югу от поселка Весенний соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным микробиологическим показателям.

Заместитель главного врача *Локтева В.А.* Локтева В.А.

Заключение к протоколу лабораторных испытаний № 50 -Б от 22.01.2016г.	Общее количество страниц: 1	Страница: 1
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГ и Э в РО»		