

Вхер. № 542 от 02.07.2013г.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ТАРАСОВСКОМУ РАЙОНУ
346050 Ростовская область,
п. Тарасовский, ул. Ленина, 81
Телефон, факс: 3-12-69
«Телефон доверия»: 239-99-99,

Главе Красновского сельского поселения
Бадаеву Григорию Васильевичу
346082, Ростовская область,
Тарасовского района х. Верхний Митякин
ул. Центральная, 136

Добавлено 07
Остапухенко ОН
к исполнению
2.07.2013

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 440-60/2013/4
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

«07» июня 2013 г.

п. Тарасовский
(населенный пункт)

Я, Государственный инспектор Тарасовского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Рудаков С.А.

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания № 440-60/2013/3 от «07» июня 2013г., в виде штрафа на сумму 15000 (пятнадцать тысяч) рублей по постановлению в отношении должностного лица, директора МБУК Красновского сельского поселения Тарасовского района «Культурно-библиотечный досуговый центр» Остапухенко О.Н.

нарушившей требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР-12), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г № 390, ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) а именно:

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания в Верхне-Митякинском СК. ППР-12 п. 21. Правила противопожарного режима в РФ.
- В Красновском СК в зрительном зале и кабинете директора используется временная электропроводка. ППР-12 п. 42.
- Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии в Верхне-Митякинском СК, Красновском СК. ППР-12 п. 61.
- Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией в Весеннинском СК. НПБ 110-03 т. 1.

УСТАНОВИЛ:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате не соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, прошу сообщить в установленный частью второй статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор
Тарасовского района по пожарному надзору
тел. 3-12-69
«07» июня 2013 года.



С.А. Рудаков

Один экземпляр Представления получил(а):
«07» июня 2013 года.

✓

Г.В. Бадаев